



注記

- 1) この図の位置は、全開位置を示す。
- 2) フランジボルト締め付け作業は対角にボルトを基準トルクで締め付けてください。
電動工具での締め付け作業は破壊の原因となりますので使用しないでください。

17	100A溶接フランジ	1	PVC	同 梱包
16	50A溶接フランジ	1		同 梱包
15	タイト・ナット	1		青色
14	Cリング	1	市販品	
13	ベアリング	1		
12	六角ボルト	4	SUS	N、SW、W2枚付き
11	インサート・ナット	4		成形時にインサート
10	六角ボルト	4		W付き
9	インサートねじ	1		成形時にインサート
8	ピン	1	市販品	
7	ダイアフラム	1	EPDM	三層EPDM成形品
6	スリーブ	1	C 3602	めっき施工
5	ステム	1		グリースアップ
4	ハンドル	1	ABS	成形品・青色
3	コンプレッサー	1	PP+GF	成形品・黒色
2	ボンネット	1	SCS13A	ロストワックス品
1	ボディ	1	PVC	成形品
No.	部品名称	個数	材質	注記

承諾	検図	作図	尺度: Free	名称	内部連通バルブ 100A	橋本産業株式会社
佐藤	小林	チュン	A 4	品番	VP717-100A	
				図番	A1MI-01A1	
						登録No. DWG No